



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00132/20

Серия **RU** № **0230325**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «БКР» (ООО «БКР»). Место нахождения (адрес юридического лица): 428005, РОССИЯ, Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, Приволжский бульвар, дом 4, корпус 1, помещение 11. Адрес места осуществления деятельности: 428038, РОССИЯ, Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 86 Б. Основной государственный регистрационный номер: 1162130050917. Телефон: +78006000817. Адрес электронной почты: info@bersgroup.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «БКР» (ООО «БКР»). Место нахождения (адрес юридического лица): 428005, РОССИЯ, Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, Приволжский бульвар, дом 4, корпус 1, помещение 11. Адрес места осуществления деятельности: 428038, РОССИЯ, Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 86 Б. Основной государственный регистрационный номер: 1162130050917.

ПРОДУКЦИЯ Двери стальные противопожарные однопольные глухие типа ВФ1 с односторонней облицовкой из двух древесноволокнистых плит (ДВП), толщиной 3,2 мм каждая, габаритными размерами: по ширине от 660 до 1150 мм, по высоте от 1400 до 2400 мм, со стационарным порогом, толщиной полотна не менее 59,2 мм, выпускаемые по ТУ 25.12.10-003-35950525-2020 «ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ВНУТРЕННЕЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКОЙ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-722/12-2020 от 07.12.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 582-СС/11-2020 от 30.11.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные противопожарные двери и ворота метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости - EI30. Условия хранения: двери должны храниться на специально оборудованных складах, рассортированными по типоразмерам, защищенными от загрязнений и воздействия агрессивных сред, упакованными в полиэтиленовые пакеты и обернутые гофрокартоном. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Средний срок службы дверей - не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.12.2020

ПО 06.12.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна

(Ф.И.О.)